



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	MODELO
D=1	01	REFUSOR DE INSULAÇÃO COM REGISTRO (3 VAS)	TAM. 2	ASD-04G
D=2	01	REFUSOR DE INSULAÇÃO COM REGISTRO (1 VAS)	TAM. 3	ASD-04G
D=3	01	REFUSOR DE INSULAÇÃO COM REGISTRO (1 VAS)	TAM. 3	ASD-04G
D=4	11	REFUSOR DE INSULAÇÃO COM REGISTRO (4 VAS)	TAM. 4	ASD-04G
GR=1	02	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO	25,5x12,5	AH-A
GR=2	11	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO	35,5x22,5	AH-A
GR=3	04	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO	42,5x26,5	AH-A
GE=1	01	GRELHA DE EXAUSTO COM REGISTRO	29,5x12,5	AH-A
GE=2	11	GRELHA DE EXAUSTO COM REGISTRO	35,5x26,5	AH-A

* O DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR FORAM BASEADOS NOS MODELOS DA TROX

NOTAS

-NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h
-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS
-VER LEGENDA NA FOLHA N° CL-VAG/001

0	26/11/2010	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



Cliente	/Arco
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRO PIRES	CLIMATIZAÇÃO
Projeto	/Arco
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRO PIRES	PROJETO EXECUTIVO
Título	/Arco
AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	1:75
PLANTA DO PAV. TERREO - BLOCO 1 E 2	
Formato	
CL1	VAC / 002


MHA Engenharia Ltda
 Av. Mario Coelho Aguiar 215
 Bloco E 1º Andar
 Centro Empresarial de São Paulo
 (06505-000) São Paulo-SP
 Tel: (11)33747 7700 FAX: (011)33747 7700
<http://www.mha.com.br>
mha@mha.com.br


eplan
 PROJETOS E CONSTRUÇÕES

09021 / prj09021@mha.com.br
 Proj: HAROLDO Des: LUCIANE
 Aprox: CENTURION Data: 26/11/2010
 N.º do Cliente:
09021-PE-CLJ-VAC-002-ROO