VER CONTINUAÇÃO NA PLANTA DO TÉRREO BLOCO 3 – FOLHA TEL–003

NOTAS:

01 – ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO DE:
- 4" PARA TELECOMUNICAÇÕES
- 4" PARA TV / CATV
- 4" PARA CONTROLE DE ACESSO
- 4" PARA CFTV

02 – TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.
03 – TODO ELETRODUTO EMBUTIDO SERÁ EM PVC
04 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
05 – AS ELETROCALHAS SERÃO METÁLICAS LISAS E COM TAMPA SOB PRESSÃO.
06 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
07 – CAIXAS DE PASSAGEM COM ALTURA NÃO INDICADAS SÃO h=0,30m DO PISO ACABADO
08 – DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVE–SE CONFIRMAR OS LAYOUTS E DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
09 – A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS E ELETRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSPOSIÇÃO DE VIGAS, TUBOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ETC.
10 – TODAS AS REDLAS POSSUEM 2 PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TWO).

Vest. Feminino
Vest. Masculino
DML
Sanit.
Exped.
Chefia
Cozinha (escrit.)
Protocolo
Copa
Esteril.
Sanit. F.
Sanit. M.
Espera
Lactário
Cozinha
Lanchonete
Recepção / Atendimento
Lobby
Praça Jardim
Passeio Sobe Inc. = 12 x
Passeio Sobe Inc. = 8%
Projeção da Marquise Metálica
Jardim
Espera
Espera
A.C. Bebed.
Tomografia
Sanit. F.
C.C.G.
Sanit. M.
Diagnóstico
Assist. Social
Ultrassom
Conte C.
Sanit.
Sanit.
Raio X
Sanit.
Controle
Raio X
Assist.
Sanit. F.
Sanit. M.
C.C.
Depósito Mat.
Plantão
Utilid.
Observ. Pediatria
Observ. Pediatria
INFRAESTRUTURA DE ENTRADA (BACKBONE) – 4x#4"
Lixo
Copa
Sanit.
Semi-Intensiva
02
Posto
PAINEL SINÓTICO
Observ. Pediatria
Circulação
Circulação
Laudo
Emergência
Sanit. M.
Sanit. F.
Necrot.
Curativo
Peq. Cirurgias
Pronto Atendimento
Pronto Atendimento
Cons. 01
Cons. 02
Sanit.
Cons. 02
Cons. 03
Gesso
Espera
Cons. 05
Cons. 06
Cons. 07
Cons. 08
Aplic.
Cons. 09
Espera
Medicação
Inalação
Caol.
Espera
Guarita
Jardineira
Acesso
Estrada da Colônia
Jardim
Proteção de Marquise Metálica
767,10
767,85
767.00
767.20
767.20
766,95
765,55
765,55
765,00
763,00
764,00
ELETROCALHA 400x50mm (TELECOMUNICAÇÕES)
ELETROCALHA 200x50mm (TELECOMUNICAÇÕES)
ELETROCALHA 300x50mm (TELECOMUNICAÇÕES)
#1 (TV/CFTV A CABO)
#1 1/2" (AUTOMAÇÃO)
INTERLIGAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA CASA DE MÁQUINAS
INSTALADO NO FORRO
CORDOALHA
CX. PASS. 40x40x15cm (METÁLICA COM TAMPA APARAFUSADA)
CX. PASS. 30x30x15cm (METÁLICA COM TAMPA APARAFUSADA)
4x#4" (TELECOMUNICAÇÕES)
Mezanino
DG TELEF. A=5,70m²
SALA DE TELECOM. RACK RACK RACK
SANIT.
SALA DE SEGURANÇA A=12,25m²
CIRCULAÇÃO
A.C.

Usar os espessuras indicados e a cor preta.

Cor	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,5
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,1
12	0,1
13	0,1
14	0,1
15	0,09
250	0,1 64%
251	0,1 54%
252	0,1 40%
253	0,1 28%
254	0,1 15%

Plotar em preto e branco.

Ao Plotar em A1 Fator = 1:1.00
Esc:A1: 1=0.0750

G0902118.DWG 09/12/2010 DEYSE

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/11/2010	EMISSÃO INICIAL

Prefeitura do Município da Estância Turistica de
Ribeirão Pires
Rua Felipe Sabag, 200 - Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel.:(11) 4828-9124
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Cliente: HOSPITAL MUNICÍPAL DE RIBEIRÃO PIRES
Área: SISTEMAS ELETRÔNICOS
Projeto: HOSPITAL MUNICÍPAL DE RIBEIRÃO PIRES
Fase: PROJETO EXECUTIVO
Título: PLANTA DO TÉRREO – BLOCO 1 E 2 TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE DE ACESSO, CFTV, CONTROLE DE SENHAS E RELÓGIO
Escala: 1: 75
Folha: SIS / TEL / 001

MHA Engenharia Ltda
Av. Vera Cruz, 974 - Bloco 1 8º Andar
Centro Empresarial de São Paulo
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
Tel.(011)3747 7711 Fax 3743 3747
http://www.mha.com.br
mha@mha.com.br
eplan PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Nº do Contrato: 09021
E-Mail do Contrato: pr_j09021@mha.com.br
Proj. ATZINGEN / Des. TECHINA
Aprov. WASHINGTON / Data 25 / 10 / 2010
Nº do Cliente: 09021–PE–SIS–TEL–001–R00

Xref 1: G0902116

A0 1189.00 x 841.00 mm 1.00 m2
G0902118.DWG – 09/12/2010 DEYSE