

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Rua Felipe Sabbag, 200 - 1º andar -Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel.:(11) 4828-9125 Secretaria de Obras Agostinho Coutinho Gomes - Secretário PROJETO/ OBRA
HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

<u>NOTAS:</u>

01 — ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO DE:

 ø1" PARA CFTV
 O2 – TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO. 03 — TODO ELETRODUTO EMBUTIDO SERÁ EM PVC 04 — TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.

ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.

05 - AS ELETROCALHAS SERÃO METÁLICAS LISAS E COM TAMPA SOB PRESSÃO.
06 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
07 - CAIXAS DE PASSAGEM COM ALTURA NÃO INDICADAS SÃO h=0,30m PISO ACABADO
08 - DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVE-SE CONFIRMAR

OS LAYOUTS E DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM RECOMENDAÇÕES

09 — A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS

E ELETRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSPOSIÇÃO DE VIGAS, TUBOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ETC. 10 — TODAS AS RÉGUAS POSSUEM 2 PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TM2).

Ø1" PARA TELECOMUNICAÇÕES Ø1" PARA TV / CATV Ø1" PARA CONTROLE DE ACESSO

TELECOMUNIC., CONTROLE DE ACESSO, CFTV E CONTROLE DE SENHAS PLANTA DO 3º PAVIMENTO - BLOCO 4

ESTRADA DA COLÔNIA - BAIRRO SANTA LUZIA - RIBEIRÃO PIRES

ÁREA ESCALA ARQUIVO D ESCALA 1:75

julho/2011 rolha 02/02