



- VER DETALHES PADRÃO FOLHA MIN-001
- TODOS OS RAMAIS DE INCÊNDIO DEVERÃO POSSUIR FIXAÇÃO INDEPENDENTE DE OUTRAS REDES.
- TODAS AS TUBULAÇÕES CAMINHAM PELO TETO DO PAVIMENTO, EXCETO ONDE INDICADO
- DIÂMETROS EM MILÍMETROS (mm)

0	26/11/2010	EMISSION INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



Cliente	HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	Área	HIDRÁULICA/ INCENDIO
Projeto	HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	Fase	PROJETO EXECUTIVO
Plano	PLANTA DO 2º PAVIMENTO – BLOCO 4 HIDRANTES E EXTINTORES	Escala	1:75