

CARGA INSTALADA

Quadro com barramento trifásico de 100A, para 24 módulo

CORRENTE DE DEMANDA NAS FASES

FD = 1.0 R = 15.9
S = 12.5

$$T = 17,1 \text{ s}$$


- ## LEGENDA

- Luminária fluorescente 2x32W
- Saída para telefone externo na parede a 30,0 cm do piso em caixa 4"
- Interrup. 1 tecla simples a 110 cm do piso
- Interrup. 2 teclas simples a 110 cm do piso
- Ponto para rede ôgica/telefone a 30,0 cm do piso
- Tomada 600W a 30 cm do piso
- Tomada 2P+T 200W a 30 cm do piso
- Quadro de disjuntores aparente a 150 cm do piso
- Fios Neutro, Fase, Retorno e Terra
- Eletroduto pelo piso
- Eletroduto pela parede e teto