



ILUMINAÇÃO EXTERNA
POSTES DE 17 A 30
ESC.: 1:500

ILUMINAÇÃO EXTERNA
POSTES DE 9 A 17
ESC.: 1:200

5. PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
6. JARDIM JAPONÊS
7. OFICINA

LEGENDA

- POSTE DE ILUMINAÇÃO H = 7,00m
- ▬ QFL – QUADRO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO. DIM: 1,00 x 0,50 x 1,80m
- ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO – DIÂMETRO DE 1,1/4", SALVO INDICADO.
- ▨ CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA, INSTALAÇÃO APARENTE NA PAREDE OU NO TETO, MEDIDAS 100x100x80mm, QUANDO NÃO INDICADO.
- ↘ INDICAÇÃO DE DESCIDA.
- ↗ INDICAÇÃO DE SUBIDA.
- ⊕ FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE – BITOLA MÍNIMA 2,5mm², SALVO INDICADO. FASE – PRETO, VERMELHO OU BRANCO. RETORNO – AMARELO. NEUTRO – AZUL CLARO. TERRA – VERDE.
- T1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM HASTE PARA ATERRAMENTO #5/8" x 3,0m TIPO COPPERWELD – MEDIDAS 40x40x40cm.
- T1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO – MEDIDAS 40x40x40cm.
- ⊕ POSTE DE LUMINAÇÃO H=7,00m - 30 UNID
- ▬ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 4 UNID
- T1 CAIXA DE PASSAGEM COM ATERRAMENTO - 30 UNID
- T1 CAIXA DE PASSAGEM SEM ATERRAMENTO - 4 UNID



Prefeitura do Município da Estância Turística de
Ribeirão Pires
Av. Felipe Sabag nº200 - Centro - Ribeirão Pires - SP - Tel: (11) 4828-9125
Secretaria de Obras
TAKAHARU YAMAUCHI - SECRETÁRIO

PROJETO OBRA
CONSTRUÇÃO DE PARQUE ORIENTAL

TÍTULO
ELÉTRICA EXTERNA - IMPLANTAÇÃO GERAL

LOCAL
PARQUE MILTON MARINHO DE MORAIS

RESP. TÉCNICO
ENGº JOSÉ EDUARDO FERRAZ DO AMARAL
CREA 0600 551345 - SP

RRT
28027230180100100

DATA
JUL_2017

ESCALA
1:350

FOLHA
10/16